AERONAUTAS

LAGOA SANTA

(80128)

ALIMENTADOR ATUAL: XXXXXXXXX

N

CÁLCULO DE VÃO REGULADOR MT			
Postes	A ao 16	Vão Regulador (m)=	37,00
Postes	6 ao 7	Vão Regulador (m)=	23,00
Postes	7 ao B	Vão Regulador (m)=	37,00
Postes	26 ao 34	Vão Regulador (m)=	24,00
Postes	26 ao C	Vão Regulador (m)=	32,00

CÁLCULO DE VÃO REGULADOR BT			
Postes	1 ao A	Vão Regulador (m)=	36,00
Postes	1 ao 4	Vão Regulador (m)=	37,00
Postes	4 ao 8	Vão Regulador (m)=	38,00
Postes	8 ao 11	Vão Regulador (m)=	33,00
Postes	11 ao 24	Vão Regulador (m)=	35,00
Postes	12 ao 13	Vão Regulador (m)=	21,00
Postes	13 ao 15	Vão Regulador (m)=	35,00
Postes	18 ao 22	Vão Regulador (m)=	28,00
Postes	D ao E	Vão Regulador (m)=	34,00
Postes	24 ao 36	Vão Regulador (m)=	32,00
Postes	35 ao 40	Vão Regulador (m)=	28,00
Postes	36 ao 37	Vão Regulador (m)=	18,00
Postes	36 ao 38	Vão Regulador (m)=	38,00
Postes	38 ao 39	Vão Regulador (m)=	40,00
Postes	24 ao 38	Vão Regulador (m)=	33,00
Postes	26 ao 30	Vão Regulador (m)=	28,00
Postes	30 ao C	Vão Regulador (m)=	34,00

CHAVE PARA INTERRUPÇÃO	
Nº	121972
TIPO	100A-10KA-25K
ALIM.	BETD-204
UTM CH.	5912-7835 712-471
Nº CONS. DESLIGADO.	9999

Medição de Aterramento

.....Ohms.....Hastes

Respons.:

CHAVE PARA INTERRUPÇÃO	
Nº	121972
TIPO	100A-10KA-25K
ALIM.	BETD-204
UTM CH.	5912-7835 712-471
Nº CONS. DESLIGADO.	9999

Medição de Aterramento

.....Ohms.....Hastes

Respons.:

Características do Transformador	
Nº CEMIG:	
Fabricante:	
Nº Série:	
Entregue em:	/ /
Obs:	

US PROJETO: 179,38 US
MOPAM: 15
MOPAEX: 24
MOPIP: 382
US CONSTRUÇÃO: 83,05 US
MOCAPI: 28
MOCAPR: 7
MOCONC: 5
MOCAPAC: 5
MOCAPA: 3
MOCIPLSC: 3
MOCIPBSC: 52
MOCIPC: 4
MOCIPLC: 323

CEMIG - D OBRA PARTICULAR

Vistoria de Material feita por:.....

Nº Pessoal: Data: / /

Liberado para Início de Construção até:...../...../.....

por: Nº Pessoal:

Obra Recebida em:...../...../.....

por: Nº Pessoal:

Enviado para Atualização em:...../...../.....

por: Nº Pessoal:

"NOSSO MELHOR PROJETO É GARANTIR A SEGURANÇA DE TODOS"

	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
c				
b				
a				

ALTERAÇÕES

NOTAS:

1 – Instalar coberturas protetoras de bucha de BT e coberturas protetoras de bucha de MT.
2 – Obra sem impacto ambiental significativo.
3 – Todos os postes trabalhados / retirados, foram verificados e estão em condições normais de uso, salvo indicado contrário;
4 – Aproveitar materias da iluminação pública e conforme indicado no projeto.
5 – Obra de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.
6 – Executar em conjunto com a OI e DEMAIS EMPRESAS DE USO MUTUO poderá haver custos.
7 – Para locação definitiva dos postes, solicitar a prefeitura a demarcação do passeio e meio fio.
8 – Máxima resistência na malha de terra: 80 OHMS.

DISTRIBUIÇÃO AUTORIZADA DE CÓPIAS

DISTRI. | CRITÉRIO | DIVISÃO

CLASSIFICAÇÃO

RT: CREA-MG 50.195/D – CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO

PROJ.	VISTO.	VISTO.
CVC/MCP		ASSIN. MATRIC.
DES.	APROV.	APROV.
CVC/MCP		ASSIN. MATRIC.
CONF.	DATA.	DATA.
CVC/MCP	28/09/2018	

CVCTEC

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
CPF/CNPJ: 73.357.469/0001-56

PROJETO DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EFICIENTIZAÇÃO) NA AV. LAGOINHA E OUTRAS - B. AERONAUTAS E ALTO AERONAUTAS
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA-MG
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 80128

Escala: 1:1000

No. de obra: CVCTEC_LS_102

No. do projeto:

Folha: 01/01 ARQ:

Formato A1 : tamanho 840 x 594 mm