VILA MARIA

LAGOA SANTA

(80128)

ALIMENTADOR ATUAL: LGT-12

Medição de Aterramento
.....Ohms.....Hastes
Respons.:

CHAVE PARA INTERRUPÇÃO		
Nº	218545	
TIPO	FACA 630A-NF	
ALIM.	LGT-12	
UTM CH.	6144-8320 164-244	
Nº CONS. DESLIGADO.		2116

CEMIG - D	OBRA PARTICULAR
Vistoria de Material feita por:.....	
Nº Pessoal:	Data: / /
Liberado para Início de Construção até:...../...../.....	
por:	Nº Pessoal:
Obra Recebida em:...../...../.....	
por:	Nº Pessoal:
Enviado para Atualização em:...../...../.....	
por:	Nº Pessoal:

US PROJETO: 13,50 US
MOPAM: 5
MOPAEX: 5
US CONSTRUÇÃO: 8,15 US
MOCAPI: 5
MOCAPR: 3
MOCONC: 1
MOCAPAC:1
MOCAPA:1

CÁLCULO DE VÃO REGULADOR MT			
Postes	1 ao 5	Vão Regulador (m)=	25,00
Postes	5 ao 8	Vão Regulador (m)=	27,00
Postes	8 ao C	Vão Regulador (m)=	31,00

CÁLCULO DE VÃO REGULADOR BT			
Postes	1 ao 5	Vão Regulador (m)=	25,00
Postes	5 ao 6	Vão Regulador (m)=	22,00
Postes	6 ao A	Vão Regulador (m)=	31,00
Postes	6 ao B	Vão Regulador (m)=	27,00
Postes	6 a 614554-7832637	Vão Regulador (m)=	34,00

DISTRIBUIÇÃO AUTOMATIZADA DE COPIAS

DISTR.
OTDE/TIPO
ÓRGÃO

CLASSIFICAÇÃO

	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
c				
b				
a				

ALTERAÇÕES

NOTAS:
1 – Obra sem impacto ambiental significativo.
2 – Todos os postes trabalhados / retirados, foram verificados e estão em condições normais de uso, salvo indicado contrário;
3 – Aproveitar materias da iluminação pública e conforme indicado no projeto.
4 – Obra de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.
5 – Executar em conjunto com a OI e DEMAIS EMPRESAS DE USO MUTUO poderá haver custos.
6 – Para locação definitiva dos postes, solicitar a prefeitura a demarcação do passeio e meio fio.
7 – Máxima resistência na malha de terra: 80 OHMS.
8 – Projeto elaborado sob planta fornecida pela prefeitura em 07/06/2018 via e-mail. Alterações na planta não informadas podem impactar no projeto da rede de distribuição.
9 – Aproveitar a chave fusivel retirada do poste 4 e instalar no poste 5.

RT:
CREA-MG 50.495/D – CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO

PROJ.	VISTO.	VISTO.
CVC/MCP		ASSIN. MATRIC.
DES.	APROV.	APROV.
CVC/MCP		ASSIN. MATRIC.
CONF.	DATA.	DATA.
CVC/MCP	31/10/2018	

CVCTEC

PROPRIETÁRIO/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
CPF/CNPJ: 73.357.469/0001-56

PROJETO DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA NA RUA PINTO ALVES ESQ. AV. AQUARELA DO BRASIL - B. VILA MARIA MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA-MG CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 80128

Escala:	1:1000
No. de obra:	CVCTEC_LS_98
No. do projeto:	
Folha:	01/01
ARQ:	

Formato A2 : tamanho 594 x 420 mm

"NOSSO MELHOR PROJETO É GARANTIR A SEGURANÇA DE TODOS"