SOBRADINHO

LAGOA SANTA

(80128)

ALIMENTADOR ATUAL: LGT-09



CHAVE PARA INTERRUPÇÃO	
Nº	285565
TIPO	CH. REP. 40A-10KA-25K
ALIM.	LGT-09
UTM CH.	6152-8315 332-166
Nº CONS. DESLIGADO.	266

CHAVE PARA INTERRUPÇÃO	
Nº	37575-1-15
TIPO	CH. FUS. TR 100A/10KA/5H
ALIM.	LGT-09
UTM CH.	6160-8300 030-407
Nº CONS. DESLIGADO.	13

DETALHE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA



CEMIG - D OBRA PARTICULAR
Vistoria de Material feita por:..... Nº Pessoal: Data: / /
Liberado para Início de Construção até:...../...../..... por: Nº Pessoal:
Obra Recebida em:...../...../..... por: Nº Pessoal:
Enviado para Atualização em:...../...../..... por: Nº Pessoal:

US PROJETO: 16,90 US
MOPAM: 7
MOPAEX: 5
US CONSTRUÇÃO: 10,05 US
MOCAPI: 6
MOCAPR: 4
MOCONC: 1
MOCAPA: 3

CÁLCULO DE VÃO REGULADOR MT		
Postes	1 ao 7	Vão Regulador (m)= 23,61
Postes	5 ao 9	Vão Regulador (m)= 26,00

CÁLCULO DE VÃO REGULADOR BT		
Postes	A ao 2	Vão Regulador (m)= 37,47
Postes	2 ao 3	Vão Regulador (m)= 10,00
Postes	3 ao 7	Vão Regulador (m)= 25,51
Postes	5 ao 9	Vão Regulador (m)= 26,00
Postes	B ao 11	Vão Regulador (m)= 59,96

Medição de Aterramento
.....Ohms.....Hastes
Respons.:

"NOSSO MELHOR PROJETO É GARANTIR A SEGURANÇA DE TODOS"

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

DISTRI. CRITÉRIO EMISSÃO

CLASSIFICAÇÃO

	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
c				
b				
a				

ALTERAÇÕES

NOTAS:
1 – Obra sem impacto ambiental significativo.
2 – Todos os postes trabalhados / retirados, foram verificados e estão em condições normais de uso, salvo indicado contrário;
3 – Aproveitar materias da iluminação pública e conforme indicado no projeto.
4 – Obra de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.
5 – Não haverá interferência com outras empresas de serviço público.
6 – Para locação definitiva dos postes, solicitar a prefeitura a demarcação do passeio e meio fio.
7 – Montar padrão de entrada com caixa com lente. Conforme DESENHO 19 – N.D 5.1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA – PÁG.7–35.
8 – Os postes de 11m 300daN deverão ter a profundidade do engastamento de 1,80m.

RT: CREA–MG 50.495/D – CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO

PROJ.	VISTO.	VISTO.
CVC/MCP		ASSIN. MATRIC.
DES.	APROV.	APROV.
CVC/MCP		ASSIN. MATRIC.
CONF.	DATA.	DATA.
CVC/MCP	31/10/2018	

CVCTEC

PROPRIETÁRIO/ CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
CPF/CNPJ:	73.357.469/0001-56

PROJETO DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA NA AV. INTEGRAÇÃO ATÉ AV. JULIO CLOVIS LACERDA - B. SOBRADINHO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA-MG CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 80128

Escala:	1:1000
No. de obra:	CVCTEC_LS_107
No. do projeto:	
Folha:	01/01
ARQ:	

Formato A1 : tamanho 840 x 594 mm