AERONAUTAS

LAGOA SANTA

(80128)

ALIMENTADOR ATUAL: XXXXXXXXX

CEMIG - D	OBRA PARTICULAR
Vistoria de Material feita por:.....	
Nº Pessoal:	Data: / /
Liberado para Início de Construção até:...../...../.....	
por:	Nº Pessoal:
Obra Recebida em:...../...../.....	
por:	Nº Pessoal:
Enviado para Atualização em:...../...../.....	
por:	Nº Pessoal:

US PROJETO: 130,90 US
MOPIP: 385
US CONSTRUÇÃO: 45,90 US
MOCIPLSC: 3
MOCIPBSC: 52
MOCIPC: 5
MOCIPLC: 325

SERÁ ATENDIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE.

IT	TRAFO	ALIMENTADOR	CARREG. ATUAL	IP ENTRADA CARREG. ATUAL	IP ENTRADA TC'D IP	TIPO	IP PROJETADA CARREG. P/ ATIVIDADE	QTD IP	POTÊNCIA (VA)	TIPO	PORCENTAGEM DE ECONOMIA MEDIA
9	317071-1-15	WOD-04	4,17 KVA	0,17	4,00	70	VS	0,42	6,00	115	28,00%
				0,33	4,00	100	VS	0,33	2,00	68	
3	402123-3-45	WOD-04	5,23	0,81	8,00	100	VS	0,34	6,00	124	
2	17687-1-15	WOD-04	33,70 KVA	0,81	8,00	100	VS	0,34	6,00	124	
				0,13	1,00	100	VS	0,34	6,00	68	
				0,81	10,00	125	VSR	-	-	-	
5	400083-3-45	WOD-04	15,83 KVA	0,14	4,00	70	VS	0,34	12,00	68	
				0,81	8,00	125	VSR	-	-	-	
4	92981-1-15	WOD-04	19,80 KVA	0,81	10,00	125	VSR	1,28	16,00	68	
				0,13	1,00	70	VS	-	-	-	
6	48933-3-15	WOD-04	42,83 KVA	0,81	10,00	125	VSR	0,42	6,00	68	
								0,34	12,00	115	
8	56162-3-75	WOD-04	23,30 KVA	0,81	10,00	125	VSR	1,28	16,00	68	
				0,34	4,00	70	VS	-	-	-	
7	34511-3-30	WOD-04	8,51 KVA	0,72	5,00	125	VSR	0,42	6,00	68	
				0,34	1,00	70	VS	-	-	-	
8	284733-1-15,5	WOD-04	22,80 KVA	0,81	10,00	125	VSR	0,71	10,00	68	
				0,34	4,00	70	VS	-	-	-	
9	17687-1-15	WOD-04	60,41 KVA	0,72	5,00	125	VSR	0,34	6,00	68	
10	126540-1-15	WOD-04	18,83 KVA	0,81	10,00	70	VS	1,28	12,00	114	
								0,34	6,00	68	
11	285058-1-37,5	WOD-04	37,83 KVA	0,67	10,00	125	VSR	1,28	17,00	68	
				0,34	4,00	70	VS	-	-	-	
				0,13	1,00	100	VS	-	-	-	
12	24512-1-37,5	WOD-04	38,83 KVA	0,34	4,00	70	VS	1,82	16,00	114	
				0,13	1,00	70	VS	0,34	6,00	68	
13	295243-1-37,5	WOD-04	24,83 KVA	0,81	7,00	125	VSR	0,34	6,00	124	
				0,34	5,00	70	VS	0,42	6,00	68	
14	34071-1-37,5	WOD-04	28,70 KVA	0,81	10,00	70	VS	0,34	12,00	68	
15	57306-1-37,5	WOD-04	29,30 KVA	0,72	10,00	80	VSR	1,28	16,00	68	
				0,34	3,00	70	VS	-	-	-	
16	126548-1-15	WOD-04	12,30 KVA	0,34	3,00	70	VS	0,34	10,00	68	
				0,34	6,00	80	VS	-	-	-	
17	308-3-55	WOD-04	13,30 KVA	0,72	6,00	80	VSR	0,42	6,00	68	
				0,13	1,00	125	VSR	-	-	-	
18	290308-1-37,5	WOD-04	14,80 KVA	0,57	5,00	80	VSR	0,34	6,00	68	
				0,42	6,00	70	VS	-	-	-	
				0,81	10,00	80	VSR	1,34	22,00	68	
19	290903-1-37,5	WOD-04	26,80 KVA	0,81	10,00	80	VSR	-	-	-	
				0,63	11,00	70	VS	-	-	-	
20	60980-3-45	WOD-04	25,30 KVA	0,63	7,00	80	VSR	0,34	12,00	68	
				0,34	4,00	70	VS	-	-	-	
21	381561-3-45	WOD-04	9,83 KVA	0,57	3,00	80	VSR	0,63	6,00	68	
				0,34	4,00	70	VS	-	-	-	
22	57306-1-37,5	WOD-04	32,42 KVA	0,34	1,00	70	VS	0,71	12,00	68	
				0,81	10,00	80	VSR	-	-	-	
23	17519-1-15,5	WOD-04	27,91 KVA	0,72	10,00	100	VS	0,34	12,00	68	
24	57503-1-15,5	WOD-04	41,91 KVA	0,72	10,00	100	VS	0,34	12,00	68	
25	403123-1-15	WOD-04	0,83 KVA	0,81	7,00	100	VS	0,34	6,00	68	
								0,34	6,00	114	
26	3092-1-15	WOD-04	13,30 KVA		10,00	80	VSR	0,34	12,00	68	
				0,57	2,00	70	VS	-	-	-	
27	35430-1-37,5	WOD-04	23,30 KVA	0,81	10,00	125	VSR	1,34	22,00	68	
				0,34	4,00	70	VS	-	-	-	
28	295069-3-45	WOD-07	32,30 KVA	0,34	4,00	70	VS	0,42	6,00	68	
29	126520-1-15	WOD-07	13,30 KVA	0,81	5,00	80	VSR	1,28	18,00	68	
				0,81	10,00	70	VS	-	-	-	
30	24985-1-25	WOD-07	13,30 KVA	0,72	10,00	70	VS	0,71	12,00	68	
				0,57	2,00	80	VS	-	-	-	
31	335330-1-25	WOD-07	30,31 KVA	0,34	10,00	70	VS	1,34	22,00	68	

	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
c				
b				
a				

ALTERAÇÕES

NOTAS:
1 – Instalar coberturas protetoras de bucha de BT e coberturas protetoras de bucha de MT.
2 – Obra sem impacto ambiental significativo.
3 – Todos os postes trabalhados / retirados, foram verificados e estão em condições normais de uso, salvo indicado contrário;
4 – Aproveitar materias da iluminação pública e conforme indicado no projeto.
5 – Obra de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.
6 – Executar em conjunto com a OI e DEMAIS EMPRESAS DE USO MUTUO poderá haver custos.
7 – Para locação definitiva dos postes, solicitar a prefeitura a demarcação do passeio e meio fio.
8 – Máxima resistência na malha de terra: 80 OHMS.

DISTRIBUIÇÃO AUTOMATIZADA DE CÓPIAS

DISTRI.
CIRCUITO
REGIÃO

CLASSIFICAÇÃO

RT: CREA-MG 50.695/D - CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO

PROJ.	VISTO.	VISTO.
CVC/MCP		ASSIN. MATRIC.
DES.	APROV.	APROV.
CVC/MCP		ASSIN. MATRIC.
CONF.	DATA.	DATA.
CVC/MCP	28/09/2018	

CVCTEC

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
CPF/CNPJ: 73.357.469/0001-56

PROJETO DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EFICIENTIZAÇÃO) NA AV. LAGOINHA E OUTRAS - B. AERONAUTAS E ALTO AERONAUTAS
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA-MG
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 80128

Escala: 1:1000
No. de obra: CVCTEC_LS_102
No. do projeto:
Folha: 02/04 ARQ:

Formato A1 : tamanho 840 x 594 mm

"NOSSO MELHOR PROJETO É GARANTIR A SEGURANÇA DE TODOS"