

	Carga (KVA)	Carga (KVA)
Transformador	Instalada	Retirada
58849-3-45	0,060	--
CARGA DO TRAFO = 4,74 KVA		

ALIMENTADOR: LO

PROJETO SOMENTE PARA APROVAÇÃO
POSTERIORMENTE SERÁ EXECUTADO POR OUTRA EMPREITEIRA.

"NOSSO MELHOR PROJETO E GARANTIR A SEGURANÇA DE TODOS"

	Carga (KVA)	Carga (KVA)
Transformador	Instalada	Retirada
58849-3-45	0,060	--
CARGA DO TRAFÓ = 4,74 KVA		

FOLHA: 6160-8260
COORD. POSTE 02: 502-367
COORD. UTM 02: 616502:7826367

[illegible]


A				
B				
C				
	APROV.	VISTO	FFITO	DATA

NOTAS:
1 - NÃO HÁ IMPACTO AMBIENTAL QUE JUSTIFIQUE QUALQUER LICENÇA.
2 - OS POSTES PROJETADOS E NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 11m 300daN.
3 - OBRIGATORIO ENGASTAMENTO COM PROFUNDIDADE AUMENTADA (PA=1,8m) PARA POSTES PROJETADOS COM RESISTÊNCIA NOMINAL DE 300daN.
4 - PROJETO SEM INTERFERÊNCIA DE OUTRAS EMPRESAS DE SERVIÇO PÚBLICO.



RUA GAMA CERQUEIRA, 161 - SALA 08 - JARDIM AMÉRICA
BH - MG CEP 30421-335
Tel.: (31) 99788-8780 / 3243-7339
CNPJ: 19.556.837/0001-40

RT e PROJETO



ANDRÉ EDUARDO DO NASCIMENTO GOMES
CREA/MG-132.937/D

DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO: 06/07/2021

VISTO
ASSIN. _____ MATRIC _____
APROV. _____
ASSIN. _____ MATRIC _____

EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
COM EXTENSÃO DE BT NA AVENIDA 2,
BAIRRO RECANTO DA LAGOA – NO
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA – MG
OBRA PARTICULAR

ESC: 1:1000

N.:	XXXXXXXXXXXX
-----	--------------

FOLHA	ÚNICA
-------	-------

OS97LS3

RQ