



FOLHA POSTE 01: 6144-8290
COORD. POSTE 01: 560-286
COORD. UTM 07: 614960:7829286

	Carga (KVA)	Carga (KVA)
Transformador	Instalada	Retirada
63087-3-45	0,384	0,600
CARGA DO TRAFÓ = 45,60 KVA		

ALIMENTADOR: LGT-14

DISP. DE MANOBRAS: CH FUS DESL
TRAFO 63087-3-45
COORD. FOLHA: 6144-8290
COORD. POSTE: 588-318
COORD. UTM: 614988:7829318

ÓRGÃO										
QUANT./TIPO										
DISTR.										
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS										TOTAL

A				
B				
C				
	APROV.	VISTO	FEITO	DATA

NOTAS:

- 1 – NÃO HÁ IMPACTO AMBIENTAL QUE JUSTIFIQUE QUALQUER LICENÇA.
- 2 – OS POSTES PROJETADOS E NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 11m 300daN.
- 3 – OBRIGATÓRIO ENGASTAMENTO COM PROFUNDIDADE AUMENTADA (PA=1,8m) PARA POSTES PROJETADOS COM RESISTÊNCIA NOMINAL DE 300daN.
- 4 – PROJETO SEM INTERFERÊNCIA DE OUTRAS EMPRESAS DE SERVIÇO PÚBLICO.



RUA GAMA CERQUEIRA, 161 - SALA 08 - JARDIM AMÉRICA
BH - MG CEP 30421-335
Tel: (31) 99788-8780 / 3243-7339
CNPJ: 19.556.837/0001-40

RT e PROJETO

ANDRÉ EDUARDO DO NASCIMENTO GOMES
CREA MG-132.937/D

DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO: 24/09/2021

VISTO

ASSIN.	MATRIC
APROV.	
ASSIN.	MATRIC

EFICIENTIZAÇÃO DE IP NA RUA SÃO
GERALDO, BAIRRO PROMISSÃO I – NO
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA – MG
OBRA PARTICULAR

ESC: 1:1000

N.:
XXXXXXXXXXXX

FOLHA UNICA

□S102LS7

RO

Formato
A3