



OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 1 - OS ELEMENTOS PODERÃO SER DESLOCADOS EM FUNÇÃO DE EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES NO LOCAL. DEVERÁ SER AVALIADO ANTES DA EXECUÇÃO.
- 2 - INTERFERÊNCIAS PASSÍVEIS DE DESLOCAMENTOS DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM SÃO INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS DIVERSAS (ÁGUA LUZ, ESGOTO OU GÁS) E INTERFERÊNCIAS EXTERNAS COMO PORTÃO DE GARAGEM.
- 3 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DO TRECHO NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 1%
- 4 - O COBRIMENTO MÍNIMO DA REDE DE DRENAGEM DEVERÁ SER 80CM,
- 5 - TUBOS DE CONCRETO - MANILHA 400MM



TÍTULO	
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA NOVE - BAIRRO VISÃO	
DETALHES DO PROJETO	
PROJETO DE DRENAGEM	ASSINHA
PROCESSO LICITATÓRIO	PROCESSO
OBSERVAÇÕES	
AUTORES	
SDU	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	
FOLHA	01/01
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	